

平成 28 年 5 月 9 日
四国電力株式会社

阿南発電所 3 号機の運転再開について

阿南発電所 3 号機（定格出力 45 万 kW）は、通常運転中のところ、ボイラチューブから蒸気漏洩のおそれがあるため、4 月 28 日 23 時 50 分に運転を停止しました。

（4 月 29 日お知らせ済み）

点検の結果、ボイラ内の蒸気管の空気抜き配管に損傷を確認したため、当該配管を取り替えるとともに、類似個所の点検を行い、異常の無いことが確認できたことから、昨日 17 時 13 分に運転を再開いたしましたので、お知らせいたします。

当社といたしましては、引き続き、発電所設備の点検・保守に細心の注意を払い、対策に万全を期すことで、電力の安全・安定供給に努めてまいります。

以 上

（参考 1）阿南発電所の概要

	出力(万 kW)	運転開始年月	備考
1 号機	12.5	昭和 38 年 7 月	長期計画停止中
2 号機	22.0	昭和 44 年 1 月	停止中
3 号機	45.0	昭和 50 年 8 月	運転中（昨日復旧）
4 号機	45.0	昭和 51 年 12 月	運転中

（参考 2）プラント概略図

