

平成28年8月26日
四国電力株式会社

伊方発電所3号機 純水装置建屋内での水漏れについて

調整運転中の伊方発電所3号機（加圧水型、定格電気出力89万キロワット）の純水装置建屋内（管理区域外）において、本日14時04分、純水装置から総合排水処理装置へ排水を移送する配管のフランジ部より排水が漏えいしていることを保修員が確認しました。

なお、漏えいした排水には放射性物質は含まれておらず、建屋内に留まっています。

本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。

（添付資料）伊方発電所3号機 純水装置排水系統概略図

以上

伊方発電所3号機 純水装置排水系統概略図

