

(お知らせ)

平成29年11月2日
四国電力株式会社

当社火力発電所の配管における寸法成績表の記載内容に関する
神鋼メタルプロダクツ株式会社からの報告について

当社は、神鋼メタルプロダクツ株式会社より、火力発電所^{※1}の復水器で使用する熱交換用配管等^{※2}において、寸法成績表^{※3}の記載内容に一部不適切なデータを記載していたとの報告を受けております。

具体的には、同社が製造した配管の片側しか外径・肉厚を測定していないにも関わらず、もう片方についても測定したとして数値を記載していたものです。

当該配管については、当社の要求する仕様は満たしており、また定期点検等における定格負荷試験などで強度に問題がないことを確認していることから、発電所の安全性に問題はありません。

- ※1 阿南発電所（徳島県阿南市）3・4号機
橘湾発電所（ " ）
坂出发電所（香川県坂出市）3・4号機
西条発電所（愛媛県西条市）1・2号機

※2 材質は銅合金

※3 神鋼メタルプロダクツ株式会社において、納品した製品の寸法（配管の外径・肉厚等）の検査結果を記載し、仕様を満たしていることを証明する書類

以 上