産業廃棄物処理施設の維持管理に関する情報(2021年1月分)

1. 産業廃棄物処理状況(構内灰捨場)

産業廃棄物の種類	構内処分量(t)	備　考
燃えがら	0.000	
汚泥	219.670	
煤塵	3.250	

処分量合計	222.920

注）構内処分量はWetベース

2. 総排・灰捨場点検状況

点検内容
① 悪臭、害虫の有無 ② 鋼矢板の腐食、損壊状況 ③ 産業廃棄物の飛散、流出の有無 ④ 雨水等の流入状況 ⑤ 排水貯槽、処理設備異常の有無 ⑥ 集水ピット、散水ポンプ異常の有無、および放流水質に異常がないこと

点検日	点検結果	不良箇所	備考
2021年1月5日	良好	なし	―

3. 灰捨場残余容量

残余容量算定年月日	2020年4月1日
2019年度の埋立処分容量(m3)	58,758
処分場計画容量(m3)	163,674
処分場残余容量(m3)	43,399

注）残余容量の算定頻度は1回/年
埋立処分容量は、埋立重量から体積換算係数を用いて換算する方法により算定

灰捨場放流水（総排排水口）水質試験結果
2021年1月分

項目	単位	水質測定値			規制値	
					発電所排水基準	公害防止計画書
試料採取日		1月 5日	1月 19日	平均	―	―
試験結果報告日		1月22日	1月22日		―	―
ｐＨ	at25℃	7.0	7.1	7.1	6.0～8.0	5.5～8.5
ＣＯＤ	mg/l	7.6	6.5	7.1	Max 15 日平均10	Max 30 日平均20
ＳＳ	mg/l	＜1	3	1.5	Max 50 日平均30	Max 50 日平均30
Ｔ－Ｎ	mg/l	9.4	―	―	Max 60 日平均19.9	―

灰捨場周縁地下水水質試験結果

項目	単位	No.1	No.2	No.3	No.4
試料採取日		―			
試験結果報告日		―			
電気伝導率	mS/m	―	―	―	―
塩化物イオン	mg/l	―	―	―	―



注）○番号は、地下水採取位置を示す。