

産業廃棄物処理施設の維持管理に関する情報(2024年4月分)

1. 産業廃棄物処理状況(構内灰捨場)

| 産業廃棄物の種類 | 構内処分量(t) | 備 考 |
|----------|----------|-----|
| 燃えがら     | 3.160    |     |
| 汚泥       | 101.870  |     |
| 煤塵       | 28.110   |     |

|       |         |
|-------|---------|
| 処分量合計 | 133.140 |
|-------|---------|

注) 構内処分量はWetベース

2. 総排・灰捨場点検状況

| 点検内容                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 悪臭、害虫の有無<br>② 鋼矢板の腐食、損壊状況<br>③ 産業廃棄物の飛散、流出の有無<br>④ 雨水等の流入状況<br>⑤ 排水貯槽、処理設備異常の有無<br>⑥ 集水ピット、散水ポンプ異常の有無、および放流水質に異常がないこと |

| 点検日       | 点検結果 | 不良箇所 | 備考 |
|-----------|------|------|----|
| 2024年4月4日 | 良好   | なし   | —  |

3. 灰捨場残余容量

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 残余容量算定年月日                       | 2024年4月1日 |
| 2023年度の埋立処分容量(m3) <sup>※1</sup> | 899       |
| 処分場計画容量(m3)                     | 163,674   |
| 処分場残余容量(m3)                     | 48,044    |

注) 残余容量の算定頻度は1回/年

※1) 埋立処分容量は、埋立重量から体積換算係数を用いて換算する方法により算定

# 灰捨場放流水(総排排水口)水質試験結果

## 2024年4月分

| 項目      | 単位    | 水質測定値 |        |     | 規制値                        |         |
|---------|-------|-------|--------|-----|----------------------------|---------|
|         |       |       |        |     | 発電所排水基準                    | 環境保全協定書 |
| 試料採取日   |       | 4月 2日 | 4月 16日 | 平均  | —                          | —       |
| 試験結果報告日 |       | 4月22日 | 4月22日  |     | —                          | —       |
| p H     | at25℃ | 6.8   | 6.7    | 6.8 | 5.5～8.5                    | 5.5～8.5 |
| C O D   | mg/l  | 3.0   | 4.3    | 3.7 | M <sub>AX</sub> 15 日平均10   | 15以下    |
| S S     | mg/l  | 4     | < 1    | 2.5 | 25以下                       | 25以下    |
| T - N   | mg/l  | 7.3   | —      | —   | M <sub>AX</sub> 30 日平均10.0 | 30以下    |

### 灰捨場周縁地下水水質試験結果

| 項目      | 単位   | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|
| 試料採取日   |      | —     |       |       |       |
| 試験結果報告日 |      | —     |       |       |       |
| 電気伝導率   | mS/m | —     | —     | —     | —     |
| 塩化物イオン  | mg/l | —     | —     | —     | —     |



注) ○番号は、地下水採取位置を示す。