

産業廃棄物処理施設の維持管理に関する情報(2025年9月分)

1. 産業廃棄物処理状況(構内灰捨場)

産業廃棄物の種類	構内処分量(t)	備 考
燃えがら	0.000	
汚泥	453.010	
煤塵	0.000	
処分量合計	453.010	

注) 構内処分量はWetベース

2. 総排・灰捨場点検状況

点検内容			
① 悪臭、害虫の有無 ② 鋼矢板の腐食、損壊状況 ③ 産業廃棄物の飛散、流出の有無 ④ 雨水等の流入状況 ⑤ 排水貯槽、処理設備異常の有無 ⑥ 集水ピット、散水ポンプ異常の有無、および放流水質に異常がないこと			
点検日	点検結果	不良箇所	備考
2025年9月1日	良好	なし	—

3. 灰捨場残余容量

残余容量算定年月日	2025年4月1日
2024年度の埋立処分量(m3)※1	1,418
処分場計画容量(m3)	163,674
処分場残余容量(m3)	49,415

注) 残余容量の算定頻度は1回/年

※1) 埋立処分量は、埋立重量から体積換算係数を用いて換算する方法により算定


灰捨場放流水(総排排水口)水質試験結果

2025年9月分

項目	単位	水質測定値			規制値	
					発電所排水基準	環境保全協定書
試料採取日		9月 2日	9月 16日	平均	—	—
試験結果報告日		9月24日	9月24日		—	—
p H	at25℃	7.3	7.2	7.3	5.5~8.5	5.5~8.5
C O D	mg/l	2.1	2.0	2.1	Max 15 日平均10	15以下
S S	mg/l	< 1	< 1	< 1	25以下	25以下
T - N	mg/l	0.7	—	—	Max 30 日平均10.0	30以下

灰捨場周縁地下水水質試験結果

項目	単位	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4
試料採取日		—			
試験結果報告日		—			
電気伝導率	mS/m	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/l	—	—	—	—




注) ○番号は、地下水採取位置を示す。

2025年9月19日

灰捨場周縁地下水水質試験結果
[2025年8月]

試験項目	単位	基準値	灰 捨 場 周 縁 地 下 水			
			No.1	No.2	No.3	No.4
採取年月日	年. 月. 日	—	2025.8.26	2025.8.26	2025.8.26	2025.8.26
水 温	℃	—	29.3	24.4	22.0	21.7
外 観	—	—	無色	無色	無色	無色
濁 度	度	—	—	—	—	—
アルキル水銀	mg/ℓ	検出されないこと	検出されず(<0.0005)	検出されず(<0.0005)	検出されず(<0.0005)	検出されず(<0.0005)
総水銀	mg/ℓ	0.0005 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カドミウム	mg/ℓ	0.003 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	mg/ℓ	0.01 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	mg/ℓ	0.05 以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
砒素	mg/ℓ	0.01 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
全シアン	mg/ℓ	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 以下	ND	ND	ND	ND
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 以下	ND	ND	ND	ND
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02 以下	ND	ND	ND	ND
四塩化炭素	mg/ℓ	0.002 以下	ND	ND	ND	ND
1・2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.004 以下	ND	ND	ND	ND
1・1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.1 以下	ND	ND	ND	ND
1・2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	※0.04 以下	ND	ND	ND	ND
1・1・1-トリクロロエタン	mg/ℓ	1 以下	ND	ND	ND	ND
1・1・2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.006 以下	ND	ND	ND	ND
1・3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.002 以下	ND	ND	ND	ND
チウラム	mg/ℓ	0.006 以下	ND	ND	ND	ND
シマジン	mg/ℓ	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	mg/ℓ	0.01 以下	ND	ND	ND	ND
セレン	mg/ℓ	0.01 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
1・4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05 以下	ND	ND	ND	ND
塩化ビニルモノマー	mg/ℓ	0.002 以下	ND	ND	ND	ND
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	1 以下	—	—	—	—

※シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレンの合計量



・地下水の水質悪化が認められた場合

当該措置を講じた年月日	当該措置の内容