

平成20年2月分 愛媛県の電力需給状況

需要の概要

平成20年2月の販売電力量は、9億2千8百万ワット時、前年比112.5%となった。

〔需要の内訳〕

家庭用などの「電灯」は、1月下旬から2月の気温が前年に比べ低めに推移し、暖房需要が増加したことなどから、前年比110.5%となった。

事務所ビル・大型商店などの「業務用電力」は、2月の気温が前年に比べ低めに推移したことなどから、前年比113.3%となった。

産業用の「大口電力」は、紙・パルプなどが前年を上回ったことなどから、前年比118.9%となった。

需要実績

(百万ワット時, %)

		当 月		累 月	
		電力量	前年比	電力量	前年比
特定規模需要 以外の需要	電 灯	344	110.5	3,078	102.7
	電 力	62	103.5	626	99.2
	計	406	109.4	3,704	102.1
特定規模需要 (自由化対象)	業務用電力	173	113.3	1,965	104.3
	産業用電力	349	115.9	3,843	110.3
	うち大口電力	(279)	(118.9)	(3,037)	(113.5)
	計	522	115.0	5,808	108.2
販売電力量計		928	112.5	9,512	105.7

(参考1) 全社の需要実績


	当 月		累 月	
	電力量	前年比	電力量	前年比
	980	111.1	8,773	102.6
	186	103.0	1,883	98.8
	1,166	109.7	10,656	101.9
	523	114.0	5,948	104.5
	897	108.0	10,191	105.2
	(706)	(108.9)	(7,957)	107.0
	1,420	110.1	16,139	105.0
	2,586	109.9	26,795	103.7

大口電力の産業別内訳

(百万ワット時, %)

	当 月		累 月	
	電力量	前年比	電力量	前年比
食 料 品	12	103.7	155	105.2
織 維	5	102.6	59	98.5
紙・パルプ	113	143.1	1,075	132.1
化 学	52	110.4	599	112.8
鉄 鋼	19	113.2	234	105.3
機 械	46	110.8	528	101.9
電 気 機 械	32	111.4	374	101.8
そ の 他	32	94.3	387	100.9
大 口 計	279	118.9	3,037	113.5

(参考2) 販売電力量の前年比の推移



(参考3) 松山市の平均気温

	H 20 年 1 月				H 20 年 2 月			
	上旬	中旬	下旬	月平均	上旬	中旬	下旬	月平均
実 績	7.1	6.9	5.2	6.3	5.2	4.4	6.4	5.3
平年差	0.6	1.2	0.1	0.5	0.0	2.0	0.1	0.7
前年差	0.2	0.1	1.9	0.8	3.4	4.5	3.0	3.6

供給の概要

・ 原子力は、定期検査の影響により前年比74.6%となった。

・ 水力は、前年比107.4%となった。

供給実績

(百万ワット時, %)

	電力量	前年比	備 考
原 子 力	1,039	74.6	出水率 83.5% (19年 2月 73.4%)
水 力	31	107.4	
火 力	372	118.6	
新 工 ネ	14	154.1	
発 受 電 計	1,456	83.5	
そ の 他			
供 給 計	1,456	83.5	

(参考4) 全社の供給実績 (百万ワット時, %)

電力量	前年比	備 考
1,039	74.6	出水率 82.3% (19年 2月 69.9%)
117	95.8	
2,265	140.3	
27	145.1	
3,448	109.5	
4		
3,452	110.0	