

平成25年6月分 愛媛県の販売電力量について

需要の概要

平成25年6月の販売電力量は、7億2千7百万kWh時、前年比 98.7%となった。

〔需要の内訳〕

家庭用などの「電灯」は、前年比 99.4%となった。

事務所ビル・大型商店などの「業務用電力」は、6月中旬の高気温により冷房需要が増加したことなどから、前年比 102.8%となった。


産業用の「大口電力」は、紙・パルプ、機械等が前年を下回ったことなどから、前年比 94.4%となった。

需要実績

(百万kWh時, %)

		電力量	前年比
特定規模需要 以外の需要	電 灯	214	99.4
	電 力	41	101.8
	計	255	99.8
特定規模需要 (自由化対象)	業務用電力	168	102.8
	産業用電力	304	95.8
	うち大口電力	237	(94.4)
	計	472	98.2
販売電力量 計		727	98.7

(参考1) 販売電力量の前年比の推移




大口電力の産業別内訳

(百万kWh時, %)

	電力量	前年比		
		25/6月	25/5月	25/4月
食料品	15.7	101.2	97.8	97.7
繊維	25.5	106.9	77.3	90.7
紙・パルプ	80.3	84.0	67.9	95.7
化学	21.9	105.8	95.6	95.2
鉄鋼	19.4	98.4	102.5	101.1
機械	41.6	95.0	96.5	95.6
うち電気機械	(25.4)	(91.2)	(91.0)	(90.7)
その他	33.0	102.5	100.1	99.0
大口 計	237.4	94.4	84.9	96.1

(参考2) 大口販売電力量の前年比の推移



(参考3) 松山市の平均気温

()

	H25年5月				H25年6月			
	上旬	中旬	下旬	月平均	上旬	中旬	下旬	月平均
実績	16.3	19.7	22.3	19.5	21.3	25.7	22.0	23.0
平年差	1.8	1.0	2.3	0.5	0.3	3.0	1.8	0.3
前年差	3.0	1.8	2.3	0.4	0.4	3.1	0.6	0.7