

平成27年3月分および平成26年度分 高知県の電力需要について

平成27年3月

需要の概要

平成27年3月の販売電力量は、3億7千2百万キロワット時、対前年比100.5%となった。

[需要の内訳]

家庭用などの「電灯」は、対前年比102.5%となった。

事務所ビル・大型商店などの「業務用電力」は、対前年比98.7%となった。

産業用の「大口電力」は、機械、紙・パルプ、その他産業は前年を上回ったものの、他の産業が全て前年を下回ったことから、対前年比95.9%となった。

【参考】

- 販売電力量は、平成26年4月(100.9%)以来1ヵ月ぶりに、対前年比プラス(参考1)
- 大口電力は、平成26年10月以降6ヵ月連続で、対前年比マイナス(参考2)

平成26年度

需要の概要

平成26年度の販売電力量は、42億7千9百万キロワット時、対前年比96.1%となった。

[需要の内訳]

家庭用などの「電灯」は、夏季の気温が低めに推移したことによる冷房需要の減少や節電影響などから、対前年比96.4%となった。

事務所ビル・大型商店などの「業務用電力」は、電灯と同様、気温や節電による影響などから、対前年比94.3%となった。

産業用の「大口電力」は、機械、その他産業は前年を上回ったものの、他の産業が全て前年を下回ったことから、対前年比97.3%となった。

【参考】

- 販売電力量は、平成24年度(96.3%)以来、2年ぶりに対前年比マイナス(参考3)
- 大口電力は、平成24年度(92.2%)以来、2年ぶりに対前年比マイナス(参考4)


需要実績

	高知県								全社計										
	当月		累計		当月		累計		当月		累計		当月		累計				
	電力量	前年比	電力量	前年比	電力量	前年比	電力量	前年比	電力量	前年比	電力量	前年比	電力量	前年比	電力量	前年比			
特定規模需要以外の需要	電灯	161	102.5	1,733	96.4	886	100.2	9,238	96.1	電灯	23.6	102.6	284.5	100.6	電灯	8.9	73.9	109.0	82.5
	電力	36	107.5	367	97.5	144	100.3	1,616	93.9	電力	10.5	102.2	122.1	99.9	電力	10.5	102.2	122.1	99.9
	計	197	103.3	2,100	96.6	1,030	100.2	10,854	95.8	計	3.4	95.7	41.0	98.4	計	0.9	78.6	12.1	83.7
特定規模需要(自由化対象)	業務用電力	85	98.7	1,080	94.3	478	100.5	5,887	95.8	業務用電力	3.1	95.6	37.6	98.5	業務用電力	3.1	95.6	37.6	98.5
	産業用電力	90	96.4	1,099	97.0	807	101.4	9,651	99.2	産業用電力	3.1	95.6	37.6	98.5	産業用電力	3.1	95.6	37.6	98.5
	(再掲)大口電力	(61)	(95.9)	(732)	(97.3)	(633)	(102.3)	(7,505)	(99.9)	(再掲)大口電力	10.3	102.6	125.1	103.6	(再掲)大口電力	10.3	102.6	125.1	103.6
	特定規模計	175	97.5	2,179	95.6	1,285	101.0	15,538	97.9	特定規模計	60.7	95.9	731.4	97.3	特定規模計	60.7	95.9	731.4	97.3
	販売電力量計	372	100.5	4,279	96.1	2,315	100.7	26,392	97.0	販売電力量計	60.7	95.9	731.4	97.3	販売電力量計	60.7	95.9	731.4	97.3


大口電力の産業別内訳

	当月		累計	
	電力量	前年比	電力量	前年比
機械	23.6	102.6	284.5	100.6
化学	8.9	73.9	109.0	82.5
紙・パルプ	10.5	102.2	122.1	99.9
鋳業	3.4	95.7	41.0	98.4
繊維	0.9	78.6	12.1	83.7
鉄鋼	3.1	95.6	37.6	98.5
その他	10.3	102.6	125.1	103.6
計	60.7	95.9	731.4	97.3


(参考1)販売電力量の対前年比の推移(月別)




(参考2)大口電力の対前年比の推移(月別)



(参考3)販売電力量の対前年比の推移(年度別)



(参考4)大口電力の対前年比の推移(年度別)



(参考5)高知市内の平均気温

	2月				3月			
	上旬	中旬	下旬	平均	上旬	中旬	下旬	平均
26年度	5.2	7.7	9.3	7.3	9.0	11.6	12.7	11.2
平年差	1.2	0.1	0.9	0.2	0.2	0.7	0.6	0.4
前年差	3.0	1.1	0.8	0.8	0.2	0.1	1.0	0.2
	(夏季)				(冬季)			
	6月	7月	8月	9月	12月	1月	2月	3月
26年度	22.7	26.9	26.6	23.9	6.7	7.2	7.3	11.2
平年差	0.2	0.2	0.9	0.8	1.8	0.9	0.2	0.4
前年差	0.5	1.2	2.4	1.0	0.7	0.2	0.8	0.2