主 要 送 電 線 路 の 整 備 計 画 書

区分	名称	区間	電圧 (kV)	こう長 (km)	回線数	電線の種類 および太さ (mm^2)	着工年月	使用開始 年月	設置又は変更を 必要とする理由
工事中	伊方北幹線	伊方発電所 ～ 大洲変電所	187	19	2	TACSR/AW680 → TACSR/HRAC610 14km TACSR/AW680 → TACSR/AC610 3km TACSR680 → TACSR/AC610 2km	2024/1	2028/9	高経年化対策

主 要 変 電 所 の 整 備 計 画 書

区分	名称	所在地	増加出力 (MVA)	変圧器				その他の設備 (名称、容量)	着工年月	使用開始 年月	設置又は変更を 必要とする理由
				相数	電圧 (kV)	容量 (MVA)	台数				
その他	松山変電所	愛媛県松山市	△200	3	187/66	200	1		-	2026-10 (廃止)	高経年化対策