２．変電用資機材

No	件　名　・　品　名　（仕様等）	納入事業所	数量	単位	規模区分※	見積時期 年月	納期 年月	受渡条件
1	交流遮断器操作機構部分解補修他	東予変電所	1	式	B	2025/04	2025/12	持込調整渡し
2	ガス絶縁開閉装置機構部修繕	大川変電所	1	式	B	2025/04	2026/01	据付調整渡し
3	ガス絶縁開閉装置機構部修繕	大川変電所	1	式	B	2025/04	2026/01	据付調整渡し
4	ガス絶縁開閉装置操作機構分解補修他	阿南変換所	1	式	B	2025/04	2026/05	据付調整渡し
5	ガス絶縁開閉装置操作機構分解補修他	阿南変換所	1	式	B	2025/04	2026/05	据付調整渡し
6	交流遮断器（72kV 800A 20kA）	山際変電所	2	台	B	2025/04	2026/10	車上渡し
7	ガス絶縁開閉装置油圧操作機構修繕	香川変電所	1	式	B	2025/04	2026/11	据付調整渡し
8	204kV　ガス絶縁開閉装置	井川変電所	3	台	D	2025/04	2026/12	据付調整渡し
9	配電用変圧器（66/22kV 15MVA 防音室形 1次BG 耐塩H）	K変電所	1	台	C	2025/04	2026/12	持込調整渡し
10	22kV配電箱（1連TR3次CB箱、補助箱、所内切替箱）、300kVA所内TR（1所内）、配電盤（1連TR3次保護盤、所内切換保護盤）	井川変電所	1	式	C	2025/04	2026/12	持込調整渡し
11	配電用変圧器取替工事	上板変電所	1	台	C	2025/04	2026/12	持込調整渡し
12	調相保護装置	阿南変換所	1	式	B	2025/04	2027/02	持込調整渡し
13	変圧器箱(24kV,2000A,25kA)、計器用変圧器箱、断路器箱、所内変圧器箱（所内TR）	鳴門変電所	4	箱	C	2025/04	2027/02	持込調整渡し
14	母線連絡　ガス絶縁開閉装置修繕	香川変電所	1	式	B	2025/04	2027/03	据付調整渡し
15	交流遮断器（72kV 800A 20kA 単相）	松島変電所	3	台	B	2025/04	2027/04	車上渡し
16	事故点評定装置	今治変電所	1	式	C	2025/04	2027/08	持込調整渡し
17	情報変換装置（交流）	阿南変換所	1	式	B	2025/04	2027/11	持込調整渡し
18	論理盤、計測盤	今治変電所	4	面	B	2025/04	2028/01	持込調整渡し
19	22kV　配電箱	高知変電所	2	箱	B	2025/05	2026/08	車上渡し
20	配電用変圧器（66/6.6kV 15MVA 耐塩M）	田宮変電所	1	台	C	2025/05	2026/12	持込調整渡し
21	遠方監視制御装置	寒川変電所	2	面	B	2025/05	2027/10	持込調整渡し
22	ガス複合開閉装置	祖谷変電所	1	台	B	2025/05	2027/10	持込調整渡し
23	配電盤	麻変電所	29	面	D	2025/05	2028/12	持込調整渡し
24	配電箱（TR2次 6kV 2000A 屋外）	林田変電所	7	箱	B	2025/06	2027/02	車上渡し
25	調相用変圧器保護装置他	阿南変換所	1	式	D	2025/06	2027/02	持込調整渡し
26	配電用変圧器（66/6.6kV 15MVA 防音室 耐塩L　高効率）	政枝変電所	1	台	C	2025/06	2027/06	持込調整渡し
27	遠方監視制御装置	牟岐変電所	2	面	B	2025/06	2027/09	持込調整渡し
28	交流回線単位型ディジタル監視制御盤	H変電所	1	面	B	2025/06	2028/06	持込調整渡し
29	主要変圧器（特別三相LRT　1次/2次/3次 10.5/3/7.5MVA　66/6.9±0.75/6.6kV　Y/Y/Δ）※油入風冷式になる場合、冷却器制御箱含む	祖谷変電所	1	台	D	2025/06	2028/07	据付調整渡し
30	遠隔巡視システム（カメラ・センサ類）	雑賀変電所	1	式	B	2025/07	2026/07	据付調整渡し
31	ガス複合開閉装置 ケーブルヘッドユニット修繕	枝堀変電所	1	式	B	2025/07	2026/07	据付調整渡し
32	送受電盤	第五黒川変電所	1	面	B	2025/07	2026/11	車上渡し
33	線路開閉器（187kV 2000A 31.5kA）	大洲変電所	4	組	B	2025/07	2026/11	持込調整渡し
34	配電用変圧器（15MVA）	旭変電所	1	台	C	2025/07	2026/12	据付調整渡し
35	中性点接地抵抗器（190.5Ω 200A）	国府変電所	1	台	B	2025/07	2027/02	持込調整渡し
36	ガス絶縁開閉装置（204kV 40kA 4000A 複母線）	S変電所	1	式	D	2025/07	2031/02	据付調整渡し
37	6KV　配電箱	保内変電所	7	箱	B	2025/08	2027/04	車上渡し

No	件　名　・　品　名　（仕様等）	納入事業所	数量	単位	規模区分※	見積時期 年月	納期 年月	受渡条件
38	配電箱（22kV 1F）	赤石変電所	2	箱	B	2025/08	2027/04	車上渡し
39	交流遮断器（72kV 800A 20kA）	仁尾変電所	1	台	B	2025/08	2027/10	車上渡し
40	連TR3次油処理	東予変電所	1	式	B	2025/08	2028/02	据付調整渡し
41	交流遮断器操作機構部分解補修他	松山変電所	1	式	B	2025/09	2026/11	据付調整渡し
42	交流遮断器操作機構部分解補修他	讃岐変電所	1	式	B	2025/09	2027/03	据付調整渡し
43	交流遮断器操作機構部分解補修他	讃岐変電所	1	式	B	2025/09	2027/04	据付調整渡し
44	交流遮断器（72kV 800A 20kA）	第五黒川変電所	1	台	B	2025/09	2027/04	車上渡し
45	6kV　配電箱	田野変電所	6	箱	B	2025/09	2027/05	車上渡し
46	監視制御盤	今治変電所	5	面	B	2025/09	2027/05	車上渡し
47	6kV　配電箱	永瀬変電所	5	箱	B	2025/09	2027/05	持込調整渡し
48	6kV　配電箱	江ノ口変電所	6	箱	B	2025/09	2027/06	車上渡し
49	所内制御盤	川内変電所	3	面	B	2025/09	2027/09	車上渡し
50	6kV　配電箱	介良変電所	8	箱	B	2025/09	2027/10	車上渡し
51	交流遮断器（72kV 800A 20kA）	保内変電所	2	台	B	2025/10	2027/04	車上渡し
52	配TR1次交流遮断器（800A 20kA CT2組 アダプタ他）66H	赤石変電所	1	台	B	2025/10	2027/04	車上渡し
53	交流遮断器（72kV 800A 20kA 単相）	下知変電所	2	個	B	2025/10	2027/06	車上渡し
54	配電用変圧器（66/6.6kV 20MVA 防音室）	泉川変電所	1	台	C	2025/10	2027/06	持込調整渡し
55	6kV配電箱（MTR3次箱、菅生線箱、PC箱）	祖谷変電所	3	箱	B	2025/10	2028/01	車上渡し
56	遠方監視制御装置	山川変電所	2	面	B	2025/10	2028/02	持込調整渡し
57	ガス複合開閉装置 ケーブルヘッドユニット修繕	枝堀変電所	1	式	B	2025/11	2026/11	据付調整渡し
58	配電用変圧器（66/22kV 15MVA 耐塩H）	赤石変電所	1	台	C	2025/11	2027/04	持込調整渡し
59	消弧リアクトル・接地変圧器	高岡変電所	1	式	B	2025/12	2026/05	据付調整渡し
60	ガス絶縁開閉装置　ケーブルヘッドユニット修繕	今切変電所	1	式	B	2025/12	2026/05	持込調整渡し
61	交流遮断器電磁弁修繕	讃岐変電所	1	式	B	2025/12	2026/10	据付調整渡し
62	交流遮断器油圧電磁弁修繕	讃岐変電所	1	式	A	2025/12	2026/10	据付調整渡し
63	1極直流リアクトル冷却ファンモータ修繕	阿南変換所	1	式	B	2025/12	2027/01	据付調整渡し
64	交流遮断器（72kV 800A 20kA 耐塩H）	介良変電所	1	台	B	2025/12	2027/04	車上渡し
65	配電用変圧器（66/6.6kV 15MVA 耐塩M）	伊野変電所	1	台	C	2025/12	2027/05	据付調整渡し
66	交流遮断器	宿毛変電所	1	台	B	2025/12	2027/05	車上渡し
67	43制御電源用変圧器盤	今治変電所	3	面	B	2025/12	2027/05	車上渡し
68	配電用変圧器（66/6.6kV 15MVA 耐塩M 2重タンク型）	保内変電所	1	台	C	2025/12	2027/05	持込調整渡し
69	交流遮断器（72kV 800A 20kA）	日和佐変電所	1	台	B	2025/12	2027/06	車上渡し
70	配電用変圧器（66/6KV 10MVA 防音室 耐塩M　高効率）	東雲変電所	1	台	C	2025/12	2027/12	持込調整渡し
71	論理盤、計測盤	八倉変電所	2	面	B	2025/12	2028/03	持込調整渡し
72	連系用変圧器（187/66kV 300MVA　二重壁形 1次BG 耐塩N）	K変電所	1	台	D	2025/12	2028/12	据付調整渡し
73	ガス絶縁開閉装置電装品修繕	阿波変電所	1	式	B	2026/01	2026/10	据付調整渡し
74	碍洗埋設配管修繕(S25)	壬生川変電所	1	式	B	2026/01	2027/02	据付調整渡し
75	母線用計器用変圧器（66kV 200VA）	喜多川変電所	6	個	B	2026/01	2027/04	車上渡し
76	クーラ制御盤	阿南火力変電所	1	式	B	2026/01	2027/06	持込調整渡し

No	件　名　・　品　名　（仕様等）	納入事業所	数量	単位	規模区分※	見積時期 年月	納期 年月	受渡条件
77	交流用遮断器	吉田浜変電所	3	台	B	2026/01	2027/07	車上渡し
78	配電箱（TR2次 6kV 2000A 屋外）	常磐変電所	8	箱	B	2026/01	2027/09	車上渡し
79	高圧受電配電箱取替	川内変電所	10	箱	C	2026/01	2027/12	車上渡し
80	所内配電箱	川内変電所	2	箱	D	2026/01	2027/12	車上渡し
81	500KV-BTCB操作機構部分解補修他	川内変電所	1	式	B	2026/02	2027/02	据付調整渡し
82	ガス絶縁開閉装置　ケーブルヘッドユニット修繕	春日変電所	1	式	B	2026/02	2027/02	据付調整渡し
83	交流遮断器（72kV 800A 20kA）	横林変電所	1	台	B	2026/02	2027/09	車上渡し
84	交流遮断器（72kV 800A 20kA）	御荘変電所	1	台	B	2026/02	2027/09	車上渡し
85	交流遮断器（72kV 800A 20kA）	丸亀変電所	1	台	B	2026/02	2027/09	車上渡し
86	6kV　配電箱	室戸変電所	6	箱	B	2026/02	2027/10	車上渡し
87	6kV　配電箱	土居川開閉所	3	箱	B	2026/02	2027/10	車上渡し
88	スマート化工事	讃岐変電所	1	式	D	2026/02	2027/12	据付調整渡し
89	配電箱（TR2次2KA BT1200A F600*4 PC）	国府変電所	7	箱	B	2026/02	2027/12	車上渡し
90	水噴霧消火装置用電動弁修繕	阿南変換所	1	式	B	2026/03	2027/03	持込調整渡し
91	配電盤	高松電気ビル	3	面	B	2026/03	2028/08	持込調整渡し

（参考）　２０２６年度分

92	連変負圧域配管他修繕	井川変電所	1	式	B	2026/04	2026/11	据付調整渡し
93	交流遮断器	板野変電所	1	台	B	2026/04	2027/11	車上渡し
94	接地抵抗器	新改変電所	1	台	B	2026/04	2027/11	車上渡し
95	連系用変圧器リレー盤	新改変電所	1	面	B	2026/04	2027/11	持込調整渡し
96	連系用変圧器リレー盤	新改変電所	1	面	B	2026/04	2027/11	持込調整渡し
97	連系用変圧器リレー盤	新改変電所	1	面	B	2026/04	2027/11	持込調整渡し
98	配電箱	佐賀変電所	1	式	B	2026/04	2027/12	車上渡し
99	配電箱（変圧器2次 22kV 1200A 屋内）	松島変電所	4	箱	C	2026/04	2028/04	車上渡し
100	電力用コンデンサ（5MVA）	室戸変電所	1	台	D	2026/04	2028/04	車上渡し
101	分路リアクトル（66KV 40MVA 二重 別位置）	香川変電所	1	台	C	2026/04	2028/05	持込調整渡し
102	フィーダ、PC箱（PCリアクトル、GTR）	切越変電所	2	箱	A	2026/05	2027/10	車上渡し
103	配電用変圧器取替	今切変電所	1	台	C	2026/05	2027/10	持込調整渡し
104	論理盤、計測盤	番町変電所	2	面	B	2026/05	2028/08	持込調整渡し
105	論理盤、計測盤	富田変電所	3	面	B	2026/05	2028/08	持込調整渡し
106	配電箱（TR2次 6KV 2000A 屋外）	山本変電所	8	箱	B	2026/05	2028/10	車上渡し
107	20kVA UPS盤、出力切換盤	池田支社ビル	3	面	B	2026/06	2027/09	据付調整渡し
108	22KV配電線保護リレー盤	亀岡変電所	2	面	B	2026/06	2027/10	車上渡し
109	配電用変圧器 （66/6.6kV 15MVA 壁無低騒音 耐塩M高効率）	中村変電所	1	台	C	2026/06	2027/12	持込調整渡し
110	ガス絶縁開閉装置（72kV 800A 20kA）	笠山変電所	2	台	C	2026/06	2028/06	車上渡し
111	遠方監視制御装置	小田変電所	2	面	B	2026/06	2028/09	持込調整渡し
112	交流遮断器操作機構部分解補修他	東予変電所	1	式	B	2026/07	2027/03	持込調整渡し
113	交流遮断器操作機構部分解補修他	東予変電所	1	式	B	2026/07	2027/03	持込調整渡し
114	配電箱（TR2次 6kV 2000A 屋外）	屋島変電所	9	箱	C	2026/07	2028/03	車上渡し

No	件　名　・　品　名　（仕様等）	納入事業所	数量	単位	規模区分※	見積時期 年月	納期 年月	受渡条件
115	6kV　配電箱	多喜浜変電所	6	箱	B	2026/08	2028/04	車上渡し
116	6kV　配電箱	仁井田変電所	7	箱	B	2026/08	2028/05	車上渡し
117	6kV　配電箱	仁井田変電所	7	箱	B	2026/08	2028/05	車上渡し
118	所内盤	川内変電所	5	面	B	2026/09	2027/09	車上渡し
119	交流遮断器（72kV 800A 20kA）	内子変電所	1	台	B	2026/09	2028/04	車上渡し
120	配電箱	北条変電所	2	箱	B	2026/09	2028/06	車上渡し
121	配電用変圧器（66/6KV 15MVA 防音室形）	琴平変電所	1	台	C	2026/09	2028/06	持込調整渡し
122	配電用変圧器（66/6.6kV 20MVA 防音室形）	Y変電所	1	台	C	2026/09	2028/06	持込調整渡し
123	電力用コンデンサ	松山変電所	1	台	C	2026/09	2028/09	車上渡し
124	6kV　配電箱（TR2次 BT FPC　所内）	応神変電所	8	箱	B	2026/10	2028/04	車上渡し
125	交流遮断器（72kV 800A 20kA 耐塩H）	仁井田変電所	1	台	B	2026/10	2028/04	車上渡し
126	交流遮断器（72kV 800A 20kA 耐塩H）	仁井田変電所	1	台	B	2026/10	2028/04	車上渡し
127	配電箱（6kV）	卯之町変電所	7	箱	B	2026/10	2028/04	車上渡し
128	交流遮断器（72kV 800A 20kA 耐塩H）	室戸変電所	1	台	B	2026/10	2028/05	車上渡し
129	自動オシロ	敷地変電所	1	面	B	2026/10	2028/06	車上渡し
130	550KV　計器用変圧器	東予変電所	6	個	D	2026/10	2028/10	据付調整渡し
131	電力用コンデンサ（5MVA）	奈半利川変電所	2	台	D	2026/10	2028/10	車上渡し
132	交流回線単位制御盤	阿南変換所	1	式	D	2026/10	2030/05	持込調整渡し
133	SHRRY盤	阿波変電所	2	面	B	2026/11	2028/02	持込調整渡し
134	配電用変圧器（15MVA）	旭変電所	1	台	C	2026/11	2028/05	持込調整渡し
135	サーバ	讃岐変電所	1	式	B	2026/11	2028/08	据付調整渡し
136	主要変圧器取替	N変電所	1	台	C	2026/11	2028/05	持込調整渡し
137	受電盤他取替	喜多川変電所	2	面	A	2026/12	2027/08	車上渡し
138	受電盤他取替	多賀変電所	2	面	A	2026/12	2027/08	車上渡し
139	配電用変圧器（66/6.6kV 20MVA 防音室流用 ONAN 耐塩L 元）	敷地変電所	1	台	C	2026/12	2028/06	持込調整渡し
140	交流遮断器（204kV 1200A 31.5kA）	H変電所	1	台	B	2026/12	2028/06	持込調整渡し
141	配電用変圧器（66/6.6kV 30MVA 防音室形）	TC変電所	1	台	C	2026/12	2028/11	据付調整渡し
142	配電盤	坂出火力変電所	1	面	B	2026/12	2030/04	持込調整渡し
143	連系用変圧器（187/66kV 300MVA 二重壁形）	K変電所	1	台	D	2026/12	2031/03	据付調整渡し
144	配電箱（72kV 1200A 元位置）	平島変電所	7	箱	B	2027/01	2028/09	車上渡し
145	22kV　配電箱	土居変電所	2	箱	B	2027/01	2028/09	車上渡し
146	配電箱（TR2次 母連 所内・高結 PC 配電線×3）	穴吹変電所	7	箱	B	2027/01	2028/10	車上渡し
147	論理盤、計測盤	泉川変電所	2	面	B	2027/01	2029/04	持込調整渡し
148	遠方監視制御装置	朝倉変電所	1	式	B	2027/01	2029/04	持込調整渡し
149	交流遮断器（72kV 800A 20kA）	小田変電所	4	台	B	2027/02	2028/09	車上渡し
150	配電盤	大川変電所	1	面	B	2027/02	2028/10	車上渡し
151	配電用変圧器（66/6.6kV 15MVA 防音室流用 ONAN 66H）	寒川変電所	1	台	C	2027/02	2028/11	持込調整渡し
152	母線用計器用変圧器（66kV 200VA）	桑野変電所	6	個	B	2027/03	2028/08	車上渡し
153	受電盤	番町変電所	1	面	A	2027/03	2028/08	車上渡し

No	件　名　・　品　名　（仕様等）	納入事業所	数量	単位	規模区分※	見積時期 年月	納期 年月	受渡条件
154	配電用変圧器（66/6.6KV 20MVA 防音室）	重信変電所	1	台	C	2027/03	2028/09	持込調整渡し
155	交流遮断器	石井変電所	2	台	B	2027/03	2028/10	車上渡し
156	交流遮断器	番町変電所	2	台	B	2027/03	2028/10	車上渡し
157	交流遮断器	柳谷開閉所	3	台	B	2027/03	2028/10	車上渡し
158	配電用変圧器（66/6.6kV 20MVA 防音室）	衣山変電所	1	台	C	2027/03	2028/10	持込調整渡し
159	調相保護装置	阿南変換所	1	式	B	2027/03	2029/01	持込調整渡し
160	遠方監視制御装置改造	松山変配制御所	1	式	C	2027/03	2029/01	持込調整渡し
161	配電用変圧器（15MVA）	穴吹変電所	1	台	C	2027/03	2029/02	持込調整渡し
162	系制システム侵入監視装置親局更新	国府変電所	1	式	C	2027/03	2029/03	据付調整渡し
163	配電箱	亀岡変電所	3	箱	B	2027/03	2029/04	車上渡し
164	中性点リアクトル	石井変電所	1	台	C	2027/03	2029/05	車上渡し
165	22kV移動用配電箱	枝松変電所	1	式	C	2027/03	2029/06	車上渡し
166	論理盤、計測盤	朝倉北変電所	2	面	B	2027/03	2029/06	持込調整渡し

※　「規模区分」は、当該案件の計画時における金額規模の目安（下表参照）を示しています。