

# 工 事 概 要 書

1	工 事 件 名	笠山変電所 No.4変圧器取替に伴う防音室除却工事
2	工 事 期 間	記載の通り
3	工 事 場 所	香川県坂出市谷町1丁目2-28
4	工 事 目 的	変圧器の取替工事に伴い、防音室の除却を実施する。
5	工 事 内 容	○防音室除却 ・鉄筋コンクリート造 約26.6㎡ 1棟 (3連防音室の中央の1室を撤去。両隣の防音室は継続使用。)
6	そ の 他	<ul style="list-style-type: none"><li>・材料および作業に必要な重機等は受注者が準備すること。(社給機材はなし)</li><li>・変電所は稼働中であるとともに、変電所内電気設備(変圧器)近傍での作業のため、電気設備の知識を有することが必要。</li><li>・変電所構内への一般公衆の侵入を防止する観点から、門扉管理を始めとする変電所の入退所手続きの方法を別途、指示する。</li><li>・建築工事における標準仕様は、添付の「建築工事標準仕様書」(当社制定)による。また「請負工事共通仕様書」(当社制定)に記載の「総則」および「安全管理」など、本業務に該当する事項を遵守すること。なお、本工事の特記事項・提出資料等については、別途、指示する。</li></ul>