

工事概要書

1	工 事 件 名	66kV 特高計量設備 取替工事
2	工 事 期 間	2024年10月～2025年2月
3	工 事 場 所	徳島県阿南市
4	工 事 目 的	特高計量設備の取替工事を実施する
5	工 事 内 容	<p>○66kV GIS直結形VCT取替工事</p> <ul style="list-style-type: none">・VCT搬入・搬出・運搬 一式・2次配線の離線・接続 一式・上記作業に伴う周辺養生・付帯作業 一式 <p>○特高計器取替工事</p> <ul style="list-style-type: none">・特高計器取替 一式・上記作業に伴う付帯作業 一式
6	そ の 他	<ul style="list-style-type: none">・特高受電設備内での作業、GIS直結形VCTの取替となることから、専門的な知識・技術を有すること。・材料および作業に必要な重機等は受注者が準備すること。 (社給材料はVCT、計器)・重量物の取り扱いとなることから、必要な資格・技術を有すること。・本工事の特記事項・提出資料等については、別途指示する。