

概 要 書

1	工 事 件 名	鉄塔建替に伴う地質調査(ボーリング他) 187kV、2回線鉄塔×3基																									
2	工 事 期 間	(自) 2024年 8月 ～ (至) 2024年12月																									
3	工 事 場 所	徳島県 阿南市																									
4	工 事 目 的	送電線路の工事に伴い、工事箇所付近の地質調査を行い、工事の設計・施工に必要な資料を得るために実施する																									
5	工 事 内 容	実施項目は、以下の通り。 <table><tr><th>項目</th><th>数量</th><th>概要</th><th>備考</th></tr><tr><td>ボーリング</td><td>26.0 m</td><td>66mmφ 3箇所(内1箇所は小型ボーリングによる)</td><td></td></tr><tr><td>標準貫入試験</td><td>26 回</td><td>3箇所(内1箇所は小型ボーリングによる)</td><td></td></tr><tr><td>技術解析</td><td>1 式</td><td>工事場所の地質状況の評価・考察 支持層による鉄塔基礎型の選定 等</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		項目	数量	概要	備考	ボーリング	26.0 m	66mmφ 3箇所(内1箇所は小型ボーリングによる)		標準貫入試験	26 回	3箇所(内1箇所は小型ボーリングによる)		技術解析	1 式	工事場所の地質状況の評価・考察 支持層による鉄塔基礎型の選定 等									
項目	数量	概要	備考																								
ボーリング	26.0 m	66mmφ 3箇所(内1箇所は小型ボーリングによる)																									
標準貫入試験	26 回	3箇所(内1箇所は小型ボーリングによる)																									
技術解析	1 式	工事場所の地質状況の評価・考察 支持層による鉄塔基礎型の選定 等																									
6	そ の 他	・調査に係わる図面については、別途貸与する																									