概　要　書

1	業務件名	変電設備における効果的な塗装方法調査評価
2	業務期間	（自）２０２４年９月　～　（至）２０２５年３月
3	業務場所	四国電力送配電(株) ２０変電所（超高圧変電所、配電用変電所）程度
4	業務目的	変圧器ラジエータ、配電箱、遮断器、ＧＩＳ、鉄構の塗装状態や各支社の塗装方法（周期、塗料、施工法）を調査し、コストメリットに優れ、かつ効果的な全社大の塗装方針を策定する。
5	業務内容	（１）各支社における対象設備の塗装方法の実態調査 ・各支社における対象設備※の塗装方法（塗料、施工方法、実施基準・周期、施工業者、費用等）について実態調査を行う。※対象設備は、変圧器ラジエータ、配電箱、遮断器、ＧＩＳ、鉄構とする。 （２）各塗装方法の評価 ・最適な塗料、塗装方法選定のため、（１）の実態調査を踏まえ、塗料を選定のうえ、塗料の劣化調査および施工方法について評価を行う。 （３）報告書作成 報告書を作成する。 なお、本業務の実施に要する測定用資機材等は、全て受託者にて調達する。
6	その他	具体的な業務場所については、別途連絡する。