

工 事 概 要 書

1	工 事 件 名	梶ヶ森中継所マイクロ無線鉄塔（鋼管内）塗装修繕
2	工 事 期 間	2025年 6月 2日～2025年 9月30日（予定）
3	工 事 場 所	高知県長岡郡大豊町大字佐賀山字梶ヶ森1247-1 四国電力送配電株式会社 梶ヶ森無線中継所
4	工 事 目 的	マイクロ無線鉄塔鋼管内部の発錆等に伴い、塗装修繕工事を実施する。
5	工 事 内 容	<p>○無線鉄塔の塗装工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用中設備への養生、落下防止および飛散防止対策 ・素地調整 (特定化学物質障害防止規則対応工事) ・塗装（下塗り、上塗り） ・上記作業に伴う付帯作業 ・撤去部材の産業廃棄物処理 等 (特別管理産業廃棄物処理対応工事)
6	そ の 他	<ul style="list-style-type: none"> ・鉄塔塗装工事、通信鉄塔上の作業に関する知識および技術を有すること。 ・当社が指示する材料および作業に必要な重機等は受注者が準備すること。 ・稼働中の電気通信設備近傍での作業があるため、電気通信設備の知識を有すること。 ・塗膜の鉛含有濃度が規定値以上のため、特定化学物質障害防止規則対応工事となり、鉛作業主任者の選任等関係法令に準じること。 ・剥離した塗膜には規定値以上の鉛溶出量があるため、特別管理産業廃棄物として処理すること。 ・無人中継所での作業となるため公衆安全、同中継所内での安全管理及び入退所に関する入退所手続き等の方法を別途、指示する。 ・請負工事標準仕様書に記載の「総則」および「安全管理」など、本業務に該当する事項を遵守すること。