

概 要 書

1	業務件名	豊中変電所 No.4 変圧器および押岡変電所 No.2 変圧器 22kV 移行電圧瞬時値解析
2	業務期間	(自) 2025年6月 ～ (至) 2025年8月
3	業務目的	22kV系統を有し、中性点不安定現象発生時に影響の大きい変電所について22kV移行電圧の瞬時値解析を行うことで、22kVサージアブソーバの必要性について詳細検討する。
4	業務内容	1. 22kV 移行電圧瞬時値解析業務 ・豊中変電所 No.4 変圧器および押岡変電所 No.2 変圧器の 22kV 移行電圧瞬時値について、当社から提示した各種諸元をもとに、モデル作成・解析を行う。 (各種諸元については、別途当社より送付する。) 解析結果から、22kV サージアブソーバの要否について、取りまとめる。