

工 事 概 要 書

1	工 事 件 名	奥大野中継所予備エンジン取替
2	工 事 期 間	2026年11月24日 ～ 2026年12月21日
3	工 事 場 所	高知県吾川郡いの町寺川字下南川 2 4 7 - 2 1 四国電力送配電株式会社 奥大野中継所
4	工 事 目 的	デジタル配電無線装置用予備エンジンの老朽取替を実施する。
5	工 事 内 容	【新設工事】 ・新設予備エンジン（3 8 0 k g）及び架台の搬入・据付（既設エンジン基礎流用） ・電源線、接地線、警報線布設、端末処理 【撤去作業】 ・既設予備エンジン（6 0 0 k g）及び架台の撤去・搬出 ・既設電源線、接地線、警報線撤去 ・既設予備エンジン内燃料（軽油）、エンジンオイル、潤滑油の抜き取り ふき取りウエス等 産廃処理 ・既設予備エンジン本体及び内蔵 B A T T 売却処理・・・安岡金属 ・撤去電源線庫入（丙品）処理・・・四国電力送配電(株)長浜倉庫
6	そ の 他	・電力保安通信設備に関する知識および技術を有すること。 ・当社が指示する材料および作業に必要な機器等は受注者が準備すること。 ・稼働中の電気通信設備近傍での作業であるため、電気通信設備の知識を有すること。 ・請負工事標準仕様書に記載の「総則」および「安全管理」など、本業務に該当する事項を遵守すること。 ・山路（石段）の上に無線局の敷地があるため予備エンジンの搬入・搬出は、クレーンを使用すること。 ・林道へクレーンを設置する必要があるため林道管理個所（嶺北営林署）へ林道の一時占用について許可を得ること。