

概 要 書

1	工 事 件 名	鉄塔建替に伴う地質調査																								
2	工 事 期 間	(自) 2026年 6月 ~ (至) 2026年 8月																								
3	工 事 場 所	愛媛県喜多郡内子町																								
4	工 事 目 的	送電線路の工事に伴い、工事箇所付近の地質調査を行い、工事の設計・施工に必要な資料を得るために実施する																								
5	工 事 内 容	<p>実施項目は、以下の通り。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">項目</th> <th style="width: 55%;">概要</th> <th style="width: 15%;">数量</th> <th style="width: 15%;">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ボーリング</td> <td>・2箇所</td> <td>20.0 m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>標準貫入試験</td> <td></td> <td>回</td> <td></td> </tr> <tr> <td>弾性波探査</td> <td>・120m (2測線)、2箇所</td> <td>2 箇所</td> <td></td> </tr> <tr> <td>表面波探査</td> <td></td> <td>箇所</td> <td></td> </tr> <tr> <td>技術解析</td> <td>・工事場所の地質状況の評価・考察 支持層による鉄塔基礎型の選定</td> <td>1 式</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※上記数量は、仮の数量のため、見積段階で確定する</p>	項目	概要	数量	備考	ボーリング	・2箇所	20.0 m		標準貫入試験		回		弾性波探査	・120m (2測線)、2箇所	2 箇所		表面波探査		箇所		技術解析	・工事場所の地質状況の評価・考察 支持層による鉄塔基礎型の選定	1 式	
項目	概要	数量	備考																							
ボーリング	・2箇所	20.0 m																								
標準貫入試験		回																								
弾性波探査	・120m (2測線)、2箇所	2 箇所																								
表面波探査		箇所																								
技術解析	・工事場所の地質状況の評価・考察 支持層による鉄塔基礎型の選定	1 式																								
6	そ の 他	・調査に係わる図面については、別途貸与する																								