

# 業 務 概 要 書

1	業 務 件 名	500kV 鉄塔基礎変位調査
2	業 務 期 間	記載のとおり (基礎変位調査業務依頼書による業務依頼)
3	業 務 場 所	新居浜支社管内
4	業 務 目 的	今後の設備保全計画に必要なデータを得るため、鉄塔基礎変位に関する調査を実施する
5	業 務 内 容	<ul style="list-style-type: none"><li>○孔内傾斜計他観測（月1回程度）<ul style="list-style-type: none"><li>・孔内傾斜計 4箇所（A・B・C・D脚付近）</li><li>・水位計 4箇所（D脚付近）</li><li>・基礎鉄筋ひずみ計 4箇所（C・D脚）</li></ul></li><li>○観測機器の点検（現地観測時）</li><li>○資料作成・報告<ul style="list-style-type: none"><li>・観測データの報告（月1回程度） （観測結果からデータの収集・整理を行い、設備機能の実態等、総合的な考察および評価をまとめる）</li><li>・業務完了後、観測データの整理と考察結果をとりまとめ報告</li></ul></li></ul>
6	そ の 他	<ul style="list-style-type: none"><li>・当社指定以外の土地立ち入りや苦情発生時の処理等は、受託者の責任と負担で処理すること</li><li>・現場調査においては、連絡体制を構築すること</li><li>・必要な測定器具、資機材はすべて受託者が準備すること</li></ul>