

# 業 務 概 要 書

1	業 務 件 名	塔上開閉器ガス圧監視
2	業 務 期 間	記載のとおり (塔上開閉器ガス圧監視業務依頼書による業務依頼)
3	業 務 場 所	高松支社管内
4	業 務 目 的	鉄塔上に設置している塔上開閉器のガス圧低下等情報を常時監視する
5	業 務 内 容	<p>塔上開閉器制御盤へのガス圧等監視装置（伝送装置等含む）の取付・同装置の動作監視</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ガス圧等監視装置（伝送装置等含む）の取付<ul style="list-style-type: none"><li>・現地での機器等設置、伝送試験等</li><li>（伝送装置等の故障時における復旧対応を含む）</li></ul></li><li>○各相のガス圧、AC・DC電源異常の有無を監視（常時）<ul style="list-style-type: none"><li>・メールによる警報内容の連絡</li><li>（メールアドレス等は別途指示）</li><li>・送信先変更対応</li></ul></li><li>○塔上開閉器ガス圧監視記録表の提出（毎月）</li><li>○業務実施報告書の提出（年度末）</li></ul>
6	そ の 他	<ul style="list-style-type: none"><li>・監視に必要となる機器等（伝送装置等）は、受託者で準備し設置すること</li><li>・設置した機器・電源等の故障時は、受託者の責任において速やかに復旧する体制を構築すること</li><li>・鉄塔上で作業ができること</li></ul>