

出力制御機能付PCSを設置されている発電事業者さまへ
(2025年度固定スケジュールの設定についてのお知らせ)

貴社・貴殿におかれましては、電力の安定供給維持のための再生可能エネルギーの出力制御に対応いただき、ありがとうございます。

さて、2025年度の固定スケジュール配信について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 2025年度固定スケジュールの配信開始日

2025年3月1日(土)

2. ご注意いただきたい事項

出力制御機能付PCSによる出力制御スケジュールの設定は、以下のとおりとなっています。

通 信 機 能 有 無	スケジュー 種 別	設 定 方 法	設 定 頻 度
通信機能「有」	更 新	通信による自動ダウンロード	都 度 更 新
	固 定	同 上	年1回以上更新
通信機能「無」※	固 定	メーカー等のサービスマンによる 手動設定	年1回以上更新

※ 山間部等、通信環境がない場合において適用。1年先の需給予測精度は、前日の需給予測精度よりも低いため、出力制御の頻度が多くなる可能性がある。

<発電事業者さま共通>

次年度の固定スケジュールの設定を行わなかった場合、**4月1日以降、発電停止することとなりますのでご注意ください。**

<通信機能「有」の発電事業者さま向け>

固定スケジュールの設定は通信により自動で行われますが、機器の異常等により**通信が途絶している、固定スケジュールの設定が行われません**ので、ご注意ください。

固定スケジュールは通信途絶時のバックアップスケジュールとして予め設定するものです。通信が途絶した場合、最新の需給予測にて都度配信される更新スケジュールが設定されず、固定スケジュールによる運転に切り替わります。これにより、**更新スケジュールよりも出力制御の頻度が多くなり、売電収入が大幅に減少する可能性がありますので、日頃より通信状態を確認いただき、途絶している場合は早期に復旧いただくようお願いいたします。**

<通信機能「無」の発電事業者さま向け>

メーカー等のサービスマンによる手動での設定作業が必要ですので、設定についてメーカー等へご確認ください。

【よくあるご質問】

固定スケジュールに関するよくあるご質問は、下記 URL よりご確認ください。

https://www.yonden.co.jp/nw/assets/renewable_energy/output_control/faq.pdf

【お問い合わせ先】

ご不明点がございましたら、下記の弊社お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

<https://www.yonden.co.jp/nw/inquiry/general/index.html>

※ 内容によってはお返事にお時間をいただく場合がございますが、ご容赦ください。