

出力制御機能付PCS仕様確認依頼書

PCS の系列毎に記載 (内容が同じ場合は「3～4」のように記載ください)		利用の諸元ほか(増設時のみ記載)		●既設設備を増設する場合の記載例 【既設：新ルール 9kW×1、無制限・無補償ルール 9kW×1、増設：5.5kW×2】					備考 ※出力制御機能以外の仕様変更 (連系協議関連事項のみ) ^{※2}	
適用 ルール ※1	PCS 変更有無	契約 容量 [kW]	パネル容量[kW]		出力制御機能付 PCS メーカー名・型式 (機器構成単位で記載)		必要数 (出力制御 ユニット数)	出力制御機能付 PCS メーカー名・型式 (機器構成単位で記載)	備考 ※出力制御機能以外の仕様変更 (連系協議関連事項のみ) ^{※2}	
			変更前	変更後	変更前	変更後				
旧	—	9	10	同左	9	同左	—	—	出力制御機能以外の仕様変更がある場合は 資料を添付ください	
2	指定	—	9	10	9	同左	発行済	(PCS 狭義) (出力制御ユニット数)		
3～4	指定	無	5.5	6	5.5	同左	1	(PCS 狭義) (出力制御ユニット数)		
			小数点以下の数字がある場合は、第 3 位まで 記載してください(例:6.121)		PCS 系列毎に発電所 ID が必要な場合 制限・無制限などは、その必要数を記載ください					

※2 出力制御機能以外の仕様変更(連系協議関連事項のみ)がある場合は、それらが確認できる資料を添付してください。
(連系協議での取決事項等から逸脱していることが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただきます)

※3 出力制御機能付 PCS の出力変化時間は 10 分に設定してください

※4 出力制御機能付 PCS の設置及び設定(インターネット環境の構築を含む)は、原則、発電開始日までに実施してください
開始当初からインターネット環境が構築できない場合は、それまでの期間に限り固定スケジュールによる運用が可能です

●●製 型式 ▲▲
【更新スケジュール】
・最新の気象予報等を基に、可能な限り売電できるようにした PCS 制御用のデータで、都度更新、作成します。
・ご契約者さま負担でご準備いただくインターネット環境からのみ取得可能です。

【固定スケジュール】
・あらかじめ決められた年間の PCS 制御用データです。
・最新の気象予報等を反映できないため、更新スケジュールに比べ、売電量が大幅に減少するおそれがあります。
※更新スケジュールで運用される場合は、インターネット通信が途絶した場合のバックアップとして取得しており、自動的に切り替わります。
※固定スケジュールで運用される場合は、メーカーさま等による定期的なスケジュール取込作業(有料)が必要となります。

【備考】
・出力制御機能付 PCS が発電するためには、更新・固定いずれかのスケジュールが必要となります(長期間通信が途絶した場合やスケジュール取込を行わなかった場合、発電が停止します)
・更新・固定スケジュールは当社が作成します。

【四国電力送配電記入欄】

受付年月日： 年 月 日

受電地点
特定番号

送配電コード

電圧