

(お知らせ)

令和7年3月26日
四国電力送配電株式会社

3月2日に発生した当社高圧配電線の断線に伴う JR四国の列車運行支障について（続報）

3月2日（日）20時56分頃、愛媛県今治市菊間町において、当社高圧配電線の断線にともなう、JR四国の列車運行支障が発生いたしました。

（令和7年3月3日 お知らせ済み）

調査の結果、断線原因は、強風で大きく揺動した樹木の枝が高圧線2線を巻き込み、擦れて被覆が損傷し短絡に至ったと推定しております。

今回の事象により、多くの関係者の皆さまに多大なるご迷惑をおかけしたことを改めてお詫び申し上げます。

当社といたしましては、今回の事象を重く受け止め、同様の事案を二度と起こさないよう、全ての鉄道横断箇所において配電線の臨時点検を行う等、再発防止対策を着実に実施してまいります。

以 上