

令和6年6月3日
四国電力送配電株式会社

四国エリアの今夏の電力需給見通しについて

今夏の電力需給については、本日、経済産業省の総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会の下に設置された「電力・ガス基本政策小委員会」において、その見通しと対策がとりまとめられました。

四国エリアにおける今夏の電力需給見通しは、以下のとおりです。

当社としては、引き続き、電力の安定供給確保に万全を期してまいります。

<四国エリアの今夏の電力需給見通し> (最小予備率時)

(送電端、万kW、%)

	7月	8月	9月
需 要(A)	499	498	454
供 給 力(B)	550	559	517
予備率((B-A)/A*100)	10.4	12.2	13.8

(注1) 最小予備率時は最大需要日の17時の見通し

(参考) 四国エリアの今夏の電力需給見通し (最大需要時)

(送電端、万kW、%)

	7月	8月	9月
最大電力(A)	510	507	479
供 給 力(B)	566	570	540
予備率((B-A)/A*100)	10.9	12.4	12.8

(注2) 最大電力は令和2年度夏季の気温相当により想定(猛暑ケース)

以 上