

2026年3月30日

四国電力送配電株式会社

2026年度供給計画（一般送配電事業者分）に基づく 四国エリアの電力需給見通し等について

当社は、本年3月25日、電力広域的運営推進機関（以下、広域機関）に対し、2026年度供給計画（一般送配電事業者分）を提出いたしました。

本日、広域機関が、全国のエリア需給バランスを評価・公表したことに合わせて、以下のとおり、四国エリアの電力需給見通し等について、お知らせいたします。

1. 四国エリアの電力需要見通し

	2025 年度 (実績見込)	2026 年度	2027 年度	2028 年度	2029 年度	2030 年度	2035 年度	2025～2035 年平均 伸び率
需要電力量 [使用端：億 kWh]	237 <244>	234	232	229	227	225	214	▲1.0 <▲1.3>
最大電力 [送電端：万 kW]	464 <481>	469	464	460	455	450	428	▲0.8 <▲1.2>

(注1) < >内は、気温補正前の数値。

(注2) 最大電力は、夏季における最大3日の平均電力。

2. 四国エリアの夏季電力需給見通し

[送電端、万 kW、%、kWh/kW・年]

	2026 年度	2027 年度	2028 年度	2029 年度	2030 年度	2035 年度
最大電力	469	464	460	455	450	428
供給力	611	614				
供給予備力	142	150				
供給予備率	30.3	32.3				
年間 EUE	0.002	0.010	0.060	0.057	0.044	0.003

3. 流通設備計画

○主要送電線路および主要変電所の整備計画

整備計画	電圧および こう長・容量	変更理由	使用開始年月 (廃止年月)
伊方北幹線 電線張替	18.7 万 V 19km	高経年化対策	2028 年 9 月
香川変電所 No.2 変圧器 更新	18.7 万 V/6.6 万 V 300MVA	高経年化対策 需要対策	2030 年 3 月
松山変電所 No.2 変圧器 廃止	18.7 万 V/6.6 万 V 200MVA	高経年化対策	(2026 年 10 月)

以 上