

(お知らせ)

平成30年7月11日  
四国電力株式会社

## 大雨に伴う停電の解消について（本日13：00）

このたびの大雨により被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます。

ご迷惑をおかけしておりました停電につきましては、土砂崩れや道路損壊により立ち入りができず、最後まで残っていた高知県安芸市・大豊町の山間部のお客さまへ、本日よりヘリコプターで運搬したポータブル発電機をお届けすることにより、13時00分について解消いたしました。

このたびの大雨では、多くの停電が発生し、全力を尽くして復旧活動に取り組んでまいりましたが、停電が長時間にわたる地域もあり、多大なご迷惑・ご不便をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

当社では、ライフラインを預かる事業者として、これからも電力の安定供給に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。

(注) お客さまが避難等によりご不在のため安全性の確認ができない場合、また、浸水等により漏電の恐れがある場合などは、個別に送電を停止させていただいているケースがあります。ご不明な点がございましたら、当社ネットワークコールセンター（フリーダイヤル：0120-410-805）までお問い合わせください。

<停電復旧活動の状況> 別紙のとおり

以 上

# 高知県安芸市における復旧活動状況(7月11日)

## ■山間部のお客さま宅への訪問



## ■ヘリコプターによるポータブル発電機の運搬



## ■お客さま宅にて発電機の使用法の説明



(お知らせ)

平成30年7月10日  
四国電力株式会社

### 大雨に伴う停電状況について（9時現在）

このたびの大雨により被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます。

大雨に伴い発生した停電では、大変ご迷惑をおかけしております。  
鋭意復旧を進めており、現在、停電は土砂崩れや道路損壊により立ち入りできない区域の約300戸にまで減少しております。

当社では、残る停電区域につきましても、立ち入りが可能となり次第、ただちに復旧活動にあたりますので、何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。

#### <現在の停電戸数>

	停電戸数	主な停電地域
四国全域	約 300 戸	
うち愛媛県	約 100 戸	西予市城川町・野村町・宇和町・明浜町、宇和島市吉田町の一部等
〃 高知県	約 200 戸	安芸市、大豊町の一部等

以上

(お知らせ)

平成30年7月9日  
四国電力株式会社

### 大雨に伴う停電状況について（19時現在）

活発な梅雨前線に伴う大雨により発生した停電では、大変ご迷惑をおかけしております。

本日も全力で復旧にあたっており、土砂崩れや道路損壊により復旧車両が現地へ立ち入りできない地域を除き、停電は大幅に減少しました。

なお、洪水により浸水していた野村変電所（愛媛県西予市）の供給エリアでは、仮復旧用の変電設備を活用しながら、本日も早朝から、昨日より約50名多い約280名体制で復旧活動を進めた結果、設備被害等が激しい一部の箇所を除き、大部分の送電が完了しました。

当社では、引き続き全力で復旧活動に取り組んでまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。

#### <現在の停電戸数>

	停電戸数	主な停電地域
四国全域	約 800 戸	
うち愛媛県	約 600 戸	西予市城川町・野村町・宇和町・明浜町、宇和島市吉田町の一部等
〃 高知県	約 200 戸	安芸市、大豊町の一部等

#### (参考) 野村変電所供給区域の停電状況

発生時刻 7月7日(土) 6:39

お客さま数 約7,000戸

うち、

現時点の停電件数 約 100戸※

〃 復旧件数 約6,900戸

※設備被害等が激しい約100戸を除き、本日19時頃大部分が復旧

#### <停電復旧活動の状況> 別紙のとおり

以上

# 復旧活動状況(7月9日)

## ■電柱の復旧作業(愛媛県西予市)



## ■へり巡視にて電柱の倒壊状況を把握(高知県安芸市の山間部)



## ■仮復旧用変電設備の運転監視 (愛媛県西予市・野村変電所)



## ■変電設備の健全性確認



(お知らせ)

平成30年7月8日  
四国電力株式会社

### 大雨に伴う停電状況について（21時現在）

活発な梅雨前線に伴う大雨により、多くの停電が発生しており、大変ご迷惑をおかけしております。

全力で復旧にあたっておりますが、大雨による土砂崩れや道路損壊により復旧車両が現地へ立ち入れないため作業ができず、停電解消にはなお時間を要する箇所もございます。

当社では、できるだけ早期に停電が解消するよう、引き続き全力で復旧活動に取り組んでまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。

なお、洪水により浸水していた野村変電所（愛媛県西予市）は、本日午後、仮復旧用の変電設備の配備が完了しました。洪水エリアの配電設備の損傷状況を確認するとともに、移動用発電機車も活用しながら順次復旧を進めており、今夜半まで作業を進めてまいります。

<現在の停電戸数> 約5,400戸  
(うち愛媛県4,900戸、高知県500戸)

(参考) 野村変電所供給区域の停電状況

発生時刻 7月7日(土) 6:39

お客さま数 約7,000戸

うち、

現時点の停電件数 約3,900戸

〃 復旧件数 約3,100戸

<停電復旧活動の状況> 別紙のとおり

以上

# 配電設備の復旧活動の状況(愛媛県西予市)

■ 発電機車を使つての応急送電



■ 電線のチェックをしながらの復旧作業



■ 夜間の復旧作業



(お知らせ)

平成30年7月8日  
四国電力株式会社

### 大雨に伴う停電状況について（15時30分現在）

活発な梅雨前線に伴う大雨により、多くの停電が発生しており、大変ご迷惑をおかけしております。

全力で復旧にあたっておりますが、大雨による土砂崩れや道路損壊により復旧車両が現地へ立ち入れないため作業ができず、停電解消にはなお時間を要する箇所もございます。

当社では、できるだけ早期に停電が解消するよう、引き続き全力で復旧活動に取り組んでまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。

なお、洪水により浸水していた野村変電所（愛媛県西予市）は、本日午後、仮復旧用の変電設備の配備が完了しました。洪水エリアの配電設備の損傷状況を確認するとともに、移動用発電機車も活用しながら、順次復旧を進めております。

<現在の停電戸数> 約9,100戸  
(うち愛媛県8,500戸、高知県600戸)

<停電復旧活動の状況> 別紙のとおり

以上



# 浸水した野村変電所の被害状況・復旧活動の状況

■ 変電所の被害状況（浸水のためショートした変電設備）




■ 洪水の影響で倒壊した配電線引出鉄構



■ 平常時の鉄構の外観



■ 仮復旧用の変電設備を設置する様子（赤丸部分がこのたび設置した仮設の変電設備）



# 愛媛県・高知県における配電設備の被害状況

## ■大雨・洪水による配電設備の被害状況（高知県大豊町）



## ■土砂崩れによる被害状況（高知県香美市）



## ■土砂崩れによる被害状況（愛媛県松山市）



(お知らせ)

平成30年7月7日  
四国電力株式会社

活発な梅雨前線に伴う大雨により、愛媛県内では多くの停電が発生しており、大変ご迷惑をおかけしております。

全力で復旧にあたっておりますが、本日20時現在、愛媛県内では約1万3千戸が停電しております。

これらの停電は、大雨による土砂崩れや洪水により復旧車両が現地へ入れないことから作業できないケースが多く、停電解消にはなお時間を要するものと考えられます。

なお、西予市野村町および周辺地区におきましては、洪水により野村変電所が浸水したため、全面復旧には時間がかかるものと考えられます。

当社では、できるだけ早期に停電が解消するよう、引き続き全力で復旧活動に取り組んでまいりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。

(参考) 西予市野村町および周辺地区の停電概要

発生時刻 7月7日(土) 6:39

お客さま数 約7,000戸

野村変電所 (所在地) 西予市野村町野村8-2

(供給区域) 西予市野村町、城川町など

以上