

平成 3 1 年 2 月 4 日
四 国 電 力 株 式 会 社

伊方発電所 3 号機 補助蒸気配管からの水漏れについて

通常運転中の伊方発電所 3 号機（加圧水型、定格電気出力 8 9 万キロワット）において、本日 1 5 時 0 8 分、原子炉補助建屋内（管理区域）において、洗濯設備に補助蒸気 を供給している配管の保温部より、水が漏れていることを、運転員が確認しました。

このため、当該補助蒸気配管への蒸気の供給を停止するとともに、保温材を取り外して確認したところ、補助蒸気復水配管に小さな穴が開いていることを確認しました。

現在、水漏れは停止しています。また、漏れた水に放射能は含まれていません。

今後、原因について詳細調査を実施します。

本事象によるプラントへの影響はありません。また、環境への放射能の影響もありません。

発電所の付属設備（洗濯設備、空調設備など）に供給する蒸気のこと

以 上