

平成 3 1 年 2 月 6 日  
四 国 電 力 株 式 会 社

## 伊方発電所焼却炉建家 ハロン消火設備の作動について

伊方発電所において、作業員がハロン消火設備を点検していたところ、2月5日15時08分、焼却炉建家（管理区域内）のハロン消火設備が作動しました。現場を確認したところ、火災の発生はありませんでした。

ハロン消火設備の作動による負傷者は発生しておらず、設備への影響もありません。

ハロン消火設備の作動は、作業員が消火設備の点検中に操作を誤ったことが原因であることを確認しました。

本事象によるプラントへの影響はありません。また、環境への放射能の影響もありません。

以 上