

平成31年4月10日  
四国電力株式会社

## 伊方発電所における通報連絡事象（平成31年3月分）について

- 平成31年3月に、当社から愛媛県ほか関係自治体に通報連絡した事象は以下の3件です。これらの事象は、法律に基づく報告事象に該当するものではなく、また、環境への放射能の影響もありませんでした。

事 象	発生日	発表日	県の公表区分
1. 伊方1号機 緊急時対策支援システムへのプラントデータ伝送停止の事前連絡漏れについて	3月5日	—	C
2. 伊方発電所における地震感知について	3月11日	—	C
3. 伊方発電所における作業員の体調不良について	3月19日	—	C

- なお、今月は過去に発生した通報連絡事象についての原因と対策をまとめた報告書の提出はありませんでした。

(別紙) 伊方発電所における通報連絡事象の概要（平成31年3月分）

以 上

## 伊方発電所における通報連絡事象の概要（平成31年3月分）

**1. 伊方1号機 緊急時対策支援システムへのプラントデータ伝送停止の事前連絡漏れについて**

3月5日12時20分、伊方発電所1号機の放射線監視盤の点検に伴う、緊急時対策支援システム<sup>\*</sup>への1号機補助建家排気筒ガスモニタのデータ伝送の停止を事前に原子力規制庁へ連絡すべきところ、連絡しないまま作業したことを保修員が確認しました。

その後、当該監視盤の点検のため停止していた当該モニタを復旧し、13時01分に緊急時対策支援システムへのプラントデータ伝送を再開しました。

当該モニタ停止中は、別の補助建家排気筒ガスモニタにて正常に監視されており、監視機能に問題はありませんでした。

なお、その他の伝送データは問題ありませんでした。

本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありませんでした。

※ 原子力発電所が正常に稼動しているかどうかを常時確認し、事故が起こった場合は、事故状態の確認・判断、今後の事故進展を解析・予測する原子力規制委員会のシステム。

**2. 伊方発電所における地震感知について**

3月11日15時38分頃、愛媛県南予を震源とする地震が発生し、伊方発電所において最大6ガルを観測しましたが、伊方発電所の設備に異常はありませんでした。

（参考）伊方発電所の観測ガル数

1号機： 6ガル（廃止措置中）

2号機： 6ガル（定期検査中）

3号機： 6ガル（通常運転中）

**3. 伊方発電所における作業員の体調不良について**

3月19日、伊方発電所構内（屋外84mエリア）において、男性作業員1名が体調不良となり、16時23分に社有車で病院に搬送しました。

作業員の汚染、被ばくはありませんでした。

以上