

令和元年8月1日
四国電力株式会社

伊方発電所1号機 第2回施設定期検査の終了について

伊方発電所1号機は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、第2回施設定期検査（廃止措置段階）を4月9日より実施しておりましたが、7月31日に終了しました。

施設定期検査では、廃止措置期間中で核燃料物質を貯蔵している間に機能維持すべき施設の機能・性能が確保されていることについて、国の確認を受けました。

1. 定期検査実績

施設定期検査開始日 : 平成31年4月 9日

施設定期検査終了日 : 令和元年7月31日

2. 施設定期検査を実施した主な設備

- (1) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
(使用済燃料ピットクレーン、使用済燃料ピット水浄化冷却設備等)
- (2) 放射性廃棄物の廃棄施設
(冷却材貯蔵タンク)
- (3) 放射線管理施設
(補助建家排気筒ガスモニタ、補助建家給気・排気ファン等)
- (4) 非常用電源設備
(非常用ディーゼル発電機、直流電源装置蓄電池)

以上