

令和元年8月9日
四国電力株式会社

開閉器の無断操作被害について

当社は、昨日22時12分に高知市内で発生した停電の原因を調査した結果、電柱に設置している開閉器※が無断で操作されたことによるものと判断し、同日22時49分、高知南警察署に被害を通報いたしました。

同様の被害は過去にも高知市内で発生しており、当社としましては、被害の拡大防止に向けたパトロールを行っておりますが、お客さまにおかれましても、電柱周辺での不審な状況や行為等を見かけた場合には、警察に通報いただくか、四国電力までご連絡くださいますようお願いいたします。

※配電線の電気回路を入・切する装置。

<被害状況>

被害場所	被害内容	停電発生時間 (8月8日)	停電戸数
高知市 横浜 横浜西町 横浜東町	電柱に設置している開閉器 が無断操作されたことにより、 停電が発生	22時12分	1,020戸 (停電時間42分)

<当社連絡先>

よんでんネットワークコールセンター 0120-410-105 (徳島県)
0120-410-286 (高知県)
0120-410-503 (愛媛県)
0120-410-805 (香川県)

以上