

令和2年4月10日
四国電力株式会社

伊方発電所における通報連絡事象（令和2年3月分）について

- 令和2年3月に、当社から愛媛県および伊方町ほか関係自治体に通報連絡した事象は、以下の1件です。本事象は、法律に基づく報告事象に該当するものではなく、また、環境への放射能の影響もありませんでした。

事 象	発生日	発表日	県の公表区分
1. 伊方発電所における地震感知について	3月9日	—	C

- なお、3月17日に提出済みの連続発生したトラブルに関する報告書以外で過去に発生した通報連絡事象についての原因と対策をまとめた報告書の提出はありませんでした。

（別紙）伊方発電所における通報連絡事象の概要（令和2年3月分）

以 上

伊方発電所における通報連絡事象の概要（令和2年3月分）

1. 伊方発電所における地震感知について

3月9日4時28分頃、豊後水道付近を震源とする地震が発生し、伊方発電所において最大9ガルを観測しましたが、伊方発電所の設備に異常はありませんでした。

（参考）伊方発電所の観測ガル数

1号機： 8ガル（廃止措置中）

2号機： 7ガル（定期検査中）

3号機： 9ガル（定期検査中）

以 上