

令和5年1月28日
四国電力株式会社

**西条発電所1号機リプレース工事用資材保管コンテナにおける
火災の発生・鎮火について**

本日13時頃、西条発電所構内に設置している1号機リプレース工事用資材の保管コンテナにおいて、同コンテナ底部の補強溶接作業が原因とみられる火災が発生しました。

同工事の作業員がこれを発見し、直ちに初期消火活動を実施するとともに、消防機関へ通報し、14時42分に鎮火が確認されました。

本件による負傷者は発生しておりません。また、発電設備への影響はありません。

地域の皆さまをはじめ、関係者の皆さまにご心配とご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

以 上