Press Release　YONDEN

令和５年１０月１０日
四国電力株式会社

伊方発電所における通報連絡事象（令和５年９月分）について

○　令和５年９月に当社から愛媛県および伊方町ほか関係自治体に通報連絡した事象は以下の２件です。これらの事象は、法律に基づく報告事象に該当するものではなく、また、環境への放射能の影響もありませんでした。

事　　象	発生月日	発表月日	県の公表区分
１．伊方発電所における当社従業員の救急搬送について	９月１日	９月１日	A
２．伊方発電所１、２号機 タービン建家天井クレーンの照明用ケーブルの焦げ跡について	９月 20 日	－	C

県の公表区分　Ａ：即公表
Ｂ：48 時間以内に公表
Ｃ：翌月 10 日に公表
ＰＰ：可能となった段階で速やかに公表

○　なお、今月は過去に発生した通報連絡事象についての原因と対策をまとめた報告書の提出はありませんでした。

（別紙）伊方発電所における通報連絡事象の概要（令和５年９月分）

以　上

伊方発電所における通報連絡事象の概要（令和５年９月分）

１．伊方発電所における当社従業員の救急搬送について

９月１日、伊方発電所構内の総合事務所（管理区域外）において、当社従業員が体調不良を訴えたため、救急車を要請し、病院に搬送しました。

なお、当該従業員は意識があり、被ばく、汚染はありませんでした。

２．伊方発電所１、２号機　タービン建家天井クレーンの照明用ケーブルの焦げ跡について

伊方発電所１、２号機 タービン建家天井クレーン（管理区域外）において、９月２０日１９時２０分頃、保修員が照明用ケーブルに焦げ跡を確認しました。

当該ケーブルについては、コンセントから取り外すとともに、上流の分電盤の電源スイッチを「切」として安全を確保したうえで、消防署の立ち入りを受け、同日２３時３０分に火災ではないと判断されました。

今後、詳細を調査します。

なお、本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありませんでした。