

令和6年4月18日  
四国電力株式会社

## 地震による伊方発電所の状況について

昨日23時14分頃、豊後水道を震源とする地震が発生し、伊方発電所において最大3.8ガルを観測しました。伊方発電所3号機は運転を継続しております。

- ・ 1号機：3.5ガル（廃止措置中）
- ・ 2号機：3.8ガル（廃止措置中）
- ・ 3号機：3.3ガル（通常運転中）

伊方発電所3号機は、2次系ドレンタンクの水位制御がバックアップの系統に切り替わった影響で発電機出力が約2%低下しておりますが、運転に影響はありません。

現在、設備の巡視点検を実施しております。

なお、この地震による環境への放射能の影響はありません。

以上