

令和6年4月18日
四国電力株式会社

伊方発電所 雑固体焼却設備排ガスブロアの不具合について

昨日、伊方発電所 雑固体焼却設備^{※1}において、運転中の排ガスブロア^{※2}（管理区域内）の軸受部より異音が生じていることを保修員が確認し、同日18時5分、詳細な点検が必要と判断しました。現在は、排ガスブロアを含め、雑固体焼却設備の運転を停止しています。

今後、詳細を調査します。

なお、本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。

※1：雑固体焼却設備

荷揚岸壁付近に設置している附属設備で、管理区域内の作業で発生した紙ウエス、布切れ等の可燃性の低レベル放射性廃棄物を焼却する設備

※2：排ガスブロア

焼却炉の運転により、焼却炉で雑固体を焼却する際に発生した排ガスをフィルタでろ過した後、焼却炉排気筒へ導くとともに、焼却炉内を負圧に維持する送風機。

伊方発電所 雑固体焼却設備概略系統図

