

令和6年7月26日
四国電力株式会社

伊方発電所3号機 資材保管庫におけるコンセントの焦げ跡について

第17回定期検査中の伊方発電所3号機（定格電気出力89万キロワット）において、本日11時頃、資材保管庫にあるコンセントが焦げていることを確認しました。

その後、13時22分、消防署が現場にて火災ではないことを確認しました。

本事象は、懐中電灯充電箱のコンセント充電部に工具が接触したため、焦げ跡ができたものと推定し、工具については、撤去しました。

なお、本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありませんでした。

以上