

令和7年1月10日
四国電力株式会社

伊方発電所2号機 原子炉補助建家における火災について

伊方発電所2号機（廃止措置中）の原子炉補助建家地下1階（管理区域内）において、本日15時38分、資材（ステンレス容器内のパテ材）から炎が出ていることを協力会社作業員が確認しました。

直ちに、当該作業員が消火器にて初期消火を実施するとともに、消防署には15時51分に通報しました。また、延焼はなく、けが人もいません。

その後、16時34分に消防署が現場にて鎮火していることを確認しました。

今後、詳細を調査します。

なお、本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。

以 上