

令和7年12月18日
四国電力株式会社

橘湾発電所 No. 4貯炭サイロ下部における火災の発生について

本日15時頃、橘湾発電所構内で石炭を貯蔵しているNo. 4貯炭サイロ下部において、石炭から発煙していることを当社社員が発見しました。

直ちに消防機関へ通報し、消防機関による消火活動を行っていましたが、19時59分に火災発生に至りました。現在、消防機関による消火活動を行っております。

本件による負傷者は発生しておりません。また、現在のところ、No. 4貯炭サイロ以外の設備への延焼はなく、火災による発電所の運転への影響はありません。

地域の皆さまをはじめ、関係者の皆さまにご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。



貯運炭設備全景

以上