

平成28年1月7日  
四国電力株式会社

## 開閉器の無断操作被害について

当社は、1月7日21時47分頃、高知市内および南国市内で発生した停電の原因を調査した結果、電柱に設置している開閉器が無断で操作されたことによるものと判断し、本日22時頃、高知東警察署に被害を通報いたしました。

同様の被害は、昨年10月および11月にも発生しており、当社といたしましては、引き続き、被害の拡大防止に向けて、パトロールの強化を図ってまいり所存であります。お客さまにおかれましても、電柱周辺での不審な状況や行為等を見かけた場合には、警察に通報いただくか、または最寄りの四国電力までご連絡くださいますようお願いいたします。

配電線の電気回路を入・切する装置。

### <被害状況>

被害場所	被害内容	停電発生時間 (1月7日)	停電戸数
高知市 大津、布師田、 南国市 岡豊	電柱に設置している開閉器が無断操作されたことにより、停電が発生	21時47分	1,181戸 (停電時間57分)

### <当社連絡先>

・徳島支店	TEL 0120 - 564552	・松山支店	TEL 0120 - 410452
・池田支店	TEL 0120 - 410778	・宇和島支店	TEL 0120 - 410582
・高知支店	TEL 0120 - 410430	・新居浜支店	TEL 0120 - 459789
・中村支店	TEL 0120 - 410787	・高松支店	TEL 0120 - 410761

以上