

平成28年2月15日
四国電力株式会社

西条発電所2号機の停止について

西条発電所2号機（定格出力25万kW）については、通常運転中のところ、蒸気タービン軸受の振動が急増し、制限値に達したため、本日2時28分に手動停止いたしました。

原因については、現在、調査中であり、改めてお知らせいたします。

なお、今回の発電停止により、当面の供給力は低下いたしますが、電力の安定供給に支障はございません。

当社といたしましては、引き続き、高稼働が続く火力発電所の点検・保守に細心の注意を払い、対策に万全を期すことで、電力の安全・安定供給に努めてまいります。

以上

（参考1）西条発電所の概要

	出力(万kW)	運転開始年月	備考
1号機	15.6	昭和40年11月	運転中
2号機	25.0	昭和45年6月	運転中 (平成27年3月27日の定期点検期限を、特例措置により1年繰り延べ)

（参考2）蒸気タービン概略図

