

平成28年 9月12日
四国電力株式会社

伊方発電所における通報連絡事象（平成28年8月分）について

平成28年8月に、当社から愛媛県ほか関係自治体に通報連絡した事象は以下の3件です。これらの事象は、既に公表済みのものです。

なお、すべて法律に基づく報告事象に該当するものではなく、また、環境への放射能の影響もありませんでした。

事 象	発生日	発表日	県の公表区分
1．伊方発電所における地震感知について	8月15日	8月15日	C
2．伊方発電所3号機 純水装置建屋内での水漏れについて	8月26日	8月26日	C
3．伊方発電所2号機 余熱除去系統ベント配管のひび割れについて	8月31日	9月1日	B

県の公表区分については、「A：即公表，B：48時間以内に公表，C：翌月10日に公表」であるが、今月は、3号機再稼働工程の期間に当たることから迅速に公表した。

今月は過去に発生した通報連絡事象についての原因と対策をまとめた報告書の提出はありませんでした。

以 上