

平成30年1月29日  
四国電力株式会社

## 阿南発電所4号機の当面の運転停止について

阿南発電所4号機（定格出力45万kW）は、発電を停止していたところ、1月27日8時頃、作業員が燃料油配管からの漏油を発見し、当社社員が直ちにバルブを操作し、漏油を停止しました。

油（原油）の漏えい量は約900リットルであり、構外への流出はありません。

漏油の原因は、燃料油配管に小さな穴ができたためです。

修理には1週間程度を要すると見込まれることから、その間、阿南発電所4号機を運転することができなくなります。

今回の停止による電力の安定供給への支障はございませんが、当社といたしましては、電力設備の運用に万全を期してまいります。

以上

### （参考1）阿南発電所（石油火力）の概要

	出力(万kW)	運転開始年月
1号機( )	12.5	昭和38年7月
2号機( )	22.0	昭和44年1月
3号機	45.0	昭和50年6月
4号機	45.0	昭和51年12月

( ) 長期計画停止中

### （参考2）漏油箇所概略図

